

配水計画

第 1 章 取水の基本事項

(取水口等の位置)

第 1 条 取水口及び注水口の位置は、次のとおりとする。

第 1 取水口兼注水用取水口 山梨県韮崎市上丹井字東瀬原 2706 番地先 (釜無川第 3 発電所)

第 2 取水口兼注水用取水口 山梨県韮崎市上丹井地先 (釜無川右岸)

割羽沢注水用取水口 山梨県韮崎市旭町 2771 の 1 地先 (割羽沢川左岸)

(取水量等)

第 2 条 最大取水量及び取水期間は、次のとおりとする。

区分	期間	最大取水量	最大注水量
	4月 1日から 4月 20日まで	1. 8 8 m ³ /s	
	4月 21日から 6月 30日まで	5. 6 m ³ /s	
	7月 1日から 9月 30日まで	6. 7 m ³ /s	
	10月 1日から 3月 31日まで	1. 2 2 m ³ /s	

第 2 章 分水工別の配水方法

(分水工)

第 3 条 当連合の分水工は、維持管理計画書の定めるとおりとする。

(配水方法)

第 4 条 各分水工別の配水量及び配水期間については、次のとおりとする。

一分水工別配水量

基幹施設名	分水工名	かんがひ面積		分水量	摘要
徳島頭首工		1,930	ha	6.70 m ³ /s	ピーク流量
徳島用水路	桐沢北(1~22)分水	60	ha	0.41 m ³ /s	
	聖沢北(23~39)分水	84	ha	0.58 m ³ /s	
	甘利沢北(40~51)分水	77	ha	0.53 m ³ /s	
	御勅使川北(52~82)分水	276	ha	1.88 m ³ /s	
	割羽沢注水	38	ha	0.48 m ³ /s	
	御勅使川南(84~106)分水	217	ha	1.53 m ³ /s	
	畑かん	1,178	ha	1.29 m ³ /s	
	有野加圧	30	ha	0.03 m ³ /s	
	1-1分水	22	ha	0.02 m ³ /s	
	1-2分水	42	ha	0.05 m ³ /s	
	1-3分水	113	ha	0.12 m ³ /s	
	1-4分水	77	ha	0.09 m ³ /s	
	1-5分水	48	ha	0.05 m ³ /s	
	2-1分水	33	ha	0.04 m ³ /s	
	2-2分水	31	ha	0.03 m ³ /s	
	2-3分水	42	ha	0.05 m ³ /s	
	2-4分水	102	ha	0.11 m ³ /s	
	2-5分水	110	ha	0.12 m ³ /s	
	2-6分水	97	ha	0.11 m ³ /s	
2-7分水	133	ha	0.14 m ³ /s		
3-1分水	59	ha	0.07 m ³ /s		
3-2分水	102	ha	0.11 m ³ /s		
3-3分水	11	ha	0.01 m ³ /s		
3-4分水	21	ha	0.02 m ³ /s		
3-5分水	5	ha	0.01 m ³ /s		
3-10分水	57	ha	0.06 m ³ /s		
3号幹線末端(落合)分水	43	ha	0.05 m ³ /s		

二 配水期間

水田 4月21日 ~ 9月30日

畑かん 通年かんがひ